

# **ZAŁĄCZNIK NR 1**

## **Warunki ochrony przeciwpożarowej do punktu przedszkolnego w Rybniku-Niewiadomiu ul. ks. Piotra Skargi 46 .**

1. Lokal w którym będzie punkt przedszkolny znajduje się na 1-szej kondygnacji dwu kondygnacyjnego budynku zaliczanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL I. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne budynku są murowane , stropy żelbetowe, dach żelbetowy pokryty papą.

Schody są żelbetowe.

Powierzchnia wewnętrzna punktu przedszkolnego wynosi 162,8 m<sup>2</sup>

Wszystkie ściany działowe w lokalu punktu przedszkolnego posiadają klasę odporności ogniowej co najmniej EI 15.

Stałe elementy wyposażenia i wystroju wewnątrz oraz okładziny ścienne i podłogowe wykonane będą z materiałów co najmniej trudno zapalnych i nie będą intensywnie dymiące. Okładziny sufitowe będą wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.

2. Lokal posiada dwa wyjścia ewakuacyjne, z których jedno prowadzi z lokalu punktu przedszkolnego na korytarz o długości 10 m, z którego wyjście ewakuacyjne o szerokości 0,9 + 0,3 m prowadzi bezpośrednio na zewnątrz budynku. Drugim wyjściem ewakuacyjnym jest okno z sali , którego dolna krawędź jest usytuowana 0,9 m nad poziomem terenu i podłogi pokoju, umożliwiające ewakuację dzieci w sposób bezpieczny bezpośrednio na zewnątrz budynku.

Przejścia ewakuacyjne z pomieszczeń przeznaczonych do przebywania dzieci ( za wyjątkiem ubikacji ) , prowadzą przez maksymalnie dwa pomieszczenia , a ich długość nie przekracza 20 m .

3. W punkcie przedszkolnym przebywać będzie do 25 dzieci oraz 3 osoby personelu .

4. W lokalu znajdować się będą dwie gaśnice o masie środka gaśniczego co najmniej 2 kg, o skuteczności gaśniczej 21A .

5. W budynku nie występują inne lokale przedszkolne, kluby dziecięce ani żłobki.

6. W lokalu punktu przedszkolnego nie występują warunki techniczne będące podstawą do uznania budynku za stwarzający stan zagrożenia życia ludzi w rozumieniu paragrafu 16 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.